

EVAKUERINGSØVELSE (varslet) 28. feb. 2017 samt evaluering.



MÅLSÆTNING for evakueringsøvelsen:

- at der på skolen ikke opstår en paniksituation i tilfælde af brand.
- at alle personaler er indforstået med planen og kender deres opgaver.
- at alle børn i skolen og børnehaven forholder sig rolige og ikke går i panik.
- at øvelsen (evakuering, opsamling og afblæsning) kan klares inden for 15 minutter.
- at alle involverede kan melde tilbage, at alt forløb, som det skulle.

KONTROLSKEMA TIL UDFYLDNING UNDER OG EFTER EVAKUERINGSØVELSEN. (se bilag)

Del 1 Øvelsen

kl. <u>10.53</u>	Evakueringssignalet aktiveret
kl. <u>10.53</u>	Evakuering påbegyndes
kl. <u>10.56</u>	Registrering påbegyndes
kl. <u>10.58</u>	Registrering afsluttes

Del 2 Evaluering:

1. Blev målsætningen opfyldt?
2. Hvad skal justeres til næste gang?
3. Næste "brandøvelse" (uvarslet)?

Dato: 1. marts 2017:

Gik det som forventet i forhold til målsætningen?

- at der på skolen ikke opstår en paniksituation i tilfælde af brand.
- at alle personaler er indforstået med planen og kender deres opgaver.
- at alle børn i skolen og børnehaven forholder sig rolige og ikke går i panik.
- at øvelsen (evakuering, opsamling og afblæsning) kan klares inden for 15 minutter.
- at alle involverede kan melde tilbage, at alt forløb, som det skulle.

I løbet af 6 minutter klarede vi den samlede evakueringsøvelse for skolen og børnehaven. Der opstod ikke paniksituationer, hverken fra børn eller voksne. Alle personaler var indforstået med planen og kendte deres opgaver.

Ifølge aftale med Thomas (servicemedarbejder) blev alarmen efterprøvet i uge 7 (vinterferien), men da vi stod i situationen, havde vi ikke styr på at slå alarmen fra. På dagen lykkedes det ikke Thomas at slå alarmen fra, men han fik skruet ned for lyden, så vi ikke kunne høre den. Skolens alarmsystem er **ikke** koblet til brandvæsenet, så der skal **ikke** afmeldes til dem.

I bhkl. var der nogle elever, som blev kede af at alarmen hylede så længe.

På dagen fungerede skolens megafon ikke, men vi klarede afblæsningen uden.

Alle kunne finde deres pladser uden for hegnet. På dagen lå der meget skrald ved og omkring samlingsstedet. Charlotte (sekretæren) har kontaktet Københavns kommune for at få ryddet op.

Hvad skal gøres bedre?

Alle ansvarlige skal have styr på, hvordan man slår alarmen fra.

Der skal købes en ny megafon.

Opsamlingsstedet fungerede trods affald. Stedet er det mest hensigtsmæssige set ud fra en evakueringssituation, idet er tæt på skolen og alligevel på afstand, så redningsfartøjer og brandbiler har fri adgang og ikke skal tænke på, om elever og personaler går i vejen.

Del 3 Resume til punkter til opfølgning

Antal branddøre der ikke lukker 0

Fejl på alarmeringsanlæg ja /nej X

Andre konstaterede fejl ja X /nej

Punkter der skal følges op på

Konstaterede mangler	Tidsfrist	Ansvarlig

Megafon	er bestilt	Thomas
Ansvarlige skal kunne slå alarm fra	medio april	Thomas, Lizzy
Ansvarlige skal vide, hvor nøgle til låge findes	medio april	Lizzy

14. marts 2017, Lizzy Philip

Registreringsliste til brug ved samlingssted. Til stede:

	ANTAL VOKSNE	ANTAL BØRN
ADMINISTRATION og SERVICE	7	-
SFO	-	-
BØRNEHAVEN	10	31
BHKL.	2	24
1.KLASSE	1	15
2.KLASSE	2	24
3.KLASSE	1	18
4.KLASSE	2	14
5.KLASSE	1	21
7.KLASSE	Ude af huset	

